



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a.s. PRAHA
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

- Autorizovaná osoba 212
- Certifikační orgán č. 3048
- Akreditované zkušební laboratoře č. 1007.1, 1007.2

Zápis v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze: odd. B, vložka 1595

Váš dopis zn.:

Naše značka:

Vyřizuje: RNDr. Vrána

Ve Zlíně: 2009-02-26

VELOX – WERK s.r.o.

Ing. Lenka Čaganová

Bělolínská 288, P.O. BOX 78

753 01 Hranice


Věc: Hodnocení neprůzvučnosti

Na základě Vaší žádosti jsme provedli teoretické hodnocení stavební neprůzvučnosti stropů VELOX. Hodnocení vychází z výsledků měření neprůzvučnosti na stavbě v Hodoníně a zahrnutí vlivu zvýšení plošné hmotnosti pro stropy o celkové výšce 270 mm (220+50) a 310 mm (260+50).

Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce:

Výška stropu mm	Vážená neprůzvučnost R'_w dB	Vážená hladina norm. kročej. zvuku L'_{nw} dB
220 + 50	49	84
260 + 50	50	84

centrum
STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ /a.s.
AUTORIZOVANÁ OSOBA 212
tř. Louky 304 * IČ: 45274860


RNDr. Josef Vrána, CSc.
vedoucí pracoviště Zlín