



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: **VELOX-WERK, s.r.o.**
Bělotínská cesta
753 01 Hranice

CERTIFIKÁT

č. CV - 09 - 0058/Z

Výrobek: **stropní konstrukce VELOX 170+50 mm**

Popis: stropní konstrukce VELOX o složení:
- stropní prvek VELOX tl. 170 mm + beton tl. 50 mm,
- omítka tl. 10 mm.
Celková tloušťka konstrukce 230 mm.

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená stavební neprůzvučnost	ČSN EN ISO 140-4, ČSN EN ISO 717-1	$R'_{w} = 48$ dB
Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku	ČSN EN ISO 140-7, ČSN EN ISO 717-2	$L'_{n,w} = 86$ dB


Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 202/06, CSI, a.s. Zlín, AZL 1007.1

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokole o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: **24.02.2009**
Platnost do: **24.02.2011**
Vypracoval: Ing. Miroslav Figalla


RNDr. Josef Vrána, CSc.
vedoucí pracoviště