



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: **VELOX-WERK, s.r.o.**
Bělotínská cesta, 753 01 Hranice

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. **CV - 09 - 0667/Z**

Výrobek: **Protihlukové desky WSR 50, WSR 75, WSZ 100, WSW 75, WSO 70, WSO 115**

Výrobce: viz žadatel.

Popis: Dřevoštěpkové desky pojené cementovou maltou, rozměry 500 x 2000 mm. Lícová strana desek má profilovaný povrch ve tvaru vln.

| Název ověřovaného parametru | Zkušební metoda | Typ desek | Výsledek |
|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Zvuková pohltivost – jednočíselná veličina | ČSN ISO 354, ČSN EN 1793-1 | WSR 50 | $DL_{\alpha} = 4 \text{ dB}$ |
| | | WSR 75 | $DL_{\alpha} = 5 \text{ dB}$ |
| | | WSW 75 | $DL_{\alpha} = 7 \text{ dB}$ |
| | | WSO 70 | $DL_{\alpha} = 7 \text{ dB}$ |
| | | WSZ 100 | $DL_{\alpha} = 8 \text{ dB}$ |
| | | WSO 115 | $DL_{\alpha} = 11 \text{ dB}$ |


Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem.

Podklady: Protokoly o zkoušce č. 131/02, 135/04. CSI, a.s. Zlín, AO 212

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolech o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamená ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: **21.09.2009**
Platnost do: **21.09.2011**
Vypracoval: Ing. Miroslav Figalla


RNDr. Josef Vrána, CSc.
vedoucí pracoviště